

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/stycznik-modulowy-sc101-1p-25a-typ-20-2no-0nc-p-10177.html>

## STYCZNIK MODUŁOWY SC101 1P 25A TYP 20 (2NO + 0NC)

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>43,05 zł</b>                                     |
| Cena netto       | <b>35,00 zł</b>                                     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny - przy dokonaniu płatności online</b> |
| Numer katalogowy | <b>A62-SC-101-1P-25-20</b>                          |
| Kod producenta   | <b>A62-SC-101-1P-25-20</b>                          |
| Kod EAN          | <b>5900280962164</b>                                |
| Producent        | <b>Bemko</b>                                        |

### Opis produktu

|                |           |      |
|----------------|-----------|------|
| Dane montażowe | Długość   | 82mm |
|                | Szerokość | 18mm |
|                | Wysokość  | 68mm |

|                  |            |                |
|------------------|------------|----------------|
| Dane elektryczne | Napięcie   | Un: ~250V/50Hz |
|                  | znamionowe |                |

|                          |                     |      |
|--------------------------|---------------------|------|
| Certyfikaty i oznaczenia | Stopień szczelności | IP20 |
|--------------------------|---------------------|------|

|      |                              |                |
|------|------------------------------|----------------|
| Inne | Liczba modułów               | 1              |
|      | Napięcie znamionowe izolacji | Ui: 500V       |
|      | Temperatura pracy            | -5°C / +60°C   |
|      | Prąd znamionowy              | In: 25A        |
|      | Typ                          | 20 (2NO + 0NC) |
|      | Marka                        | Schelinger     |
|      |                              |                |

### Bezpieczeństwo

#### Bezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do montażu, lub demontażu urządzeń elektrycznych należy odciążyć zasilanie. Montaż powinien być wykonywany przez

---

wykwalifikowanego użytkownika posiadającego uprawnienia do montażu urządzeń elektrycznych w zależności od obowiązujących przepisów w danym kraju zgodnie ze schematem montażu. Modyfikacja wyrobu powoduje stworzenie zagrożenia, oraz utratę gwarancji. Przy pracy poniżej 0°C należy zastosować zabezpieczenie przed oszronieniem.

### **Konserwacja**

Wszystkie prace związane z konserwacją należy dokonywać po odłączeniu zasilania. Temperatura produktu może wzrosnąć do podwyższonej wartości. Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, że temperatura produktu jest bezpieczna do jej wykonania. Zagwarantować niczym nieograniczony dopływ powietrza, nie zakrywać produktu. Do czyszczenia używać suchych i delikatnych materiałów. Nie stosować do czyszczenia środków chemicznych. Produkt nieprzystosowany do pracy w środowisku o niekorzystnych warunkach tj. wysokie zapylenie/wilgotność, woda, strefy wybuchowe, wibracje, opary chemiczne.

### **Zalecenia**

Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może powodować do powstania pożaru, porażenia prądem, oparzeń lub innych szkód. Bemko sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak przestrzegania powyższych zaleceń. Zastrzegamy również sobie możliwość wprowadzania zmian w instrukcji –

[www.bemko.pl](http://www.bemko.pl)

Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u władz lokalnych jak i w siedzibie producenta.